

达州市大竹生态环境局

竹环审批〔2023〕12号

达州市大竹生态环境局 关于《大竹县村镇全域供水建设项目（东柳水厂 及取供水、水源地工程）环境影响 报告表》的批复

大竹县盛洁城乡供排水有限公司：

你单位报来的《大竹县村镇全域供水建设项目（东柳水厂及取供水、水源地工程）环境影响报告表》以下简称《报告表》已收悉，经审查，现批复如下：

一、原则同意专家组评审意见。项目位于四川省达州市大竹县东柳、竹阳、白塔、月华、石河、杨家、清河、柏林、乌木、团坝、川主、高穴、妈妈、中华、竹阳、清水、庙坝、欧家等乡镇街道。本项目工程总投资37702.6万元，其中环保投资231万元。建设内容：本项目以乌木滩水库为水源保障，在大竹工业园区内新建东柳水厂1座，设计供水能力10万m³/d，铺设取水管网3.22km，铺设输水管网81.819km，供水范围覆盖县城28万居民及朝阳、月华、石河、杨家、清河、柏林、乌木、团坝、川主、高穴、妈妈等11个乡镇32.68万村镇人口；在月华、黄滩和乌木各设1座调

节池，同时实施智慧水务工程。调整取消新建龙潭水厂，利用已建西城水城（设计供水能力4万m³/d）供水管网向乡镇延伸，铺设输供水管网80.04km，管网改造158.85km，解决中华、竹阳、清水、庙坝、欧家等5个乡镇14.61万村镇人口；在中途加压泵站及调节池，在牌坊水厂设置1座清水池。乌木滩水库水源地整治，一级保护区修建1258m围墙封闭管理，并退耕绿化134亩；二级保护区设置部分围网8.35km。龙潭水库水源地整治，一级保护区修建1363.74m围墙封闭管理，并退耕绿化102亩；二级保护区设置部分围网7.5km。根据《产业结构调整指导目录》的分析，项目符合国家产业政策。在落实“报告表”提出的各项环境保护措施后，污染物可实现达标排放，无较大环境制约因素。从环境角度同意你单位按照《报告表》所列性质、规模、地点、采用的工艺、环境保护措施和下述要求进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）该项目建设必须按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，严格执行“三同时”制度（主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用）。

（二）**废水：**施工废水沉淀后回用，不得外排；生产废水循环使用，禁止废水、废渣外排；生活污水经化粪池处理后排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂。**废气：**施工期严格执行“六必须、六不准、六个100%”，落实降尘措施；运营期食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放；柴油发电机产生的废气先由自

身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至排风口处排放。**噪声**：通过采用低噪声设备、加强施工管理等措施加以控制，实现达标排放。**固体废物**：泥饼定期外售给砖厂资源利用；所产生的其它一般固体废物、生活垃圾和危险废物，严格按相关法律法规规定管理并合理处置。

（三）项目建设应注意解决好其他环保问题，严格按照《报告表》的要求和评审组评审意见落实。

（四）加强项目环境管理，提高工作人员的环境保护意识。切实落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放。

三、项目竣工后，你单位必须按规定程序进行环境保护验收。否则，将按相关法律法规规定予以处罚。

达州市太竹生态环境局

2023年3月28日





抄送：大竹县水务局、成都艺博环美环保科技有限公司

达州市大竹生态环境局办公室

2023 年 3 月 28 日印发