

达州市大竹生态环境局

竹环审批〔2023〕13号

达州市大竹生态环境局 关于《大竹县村镇全域供水建设项目 (九龙水厂及取供水工程)环境 影响报告表》的批复

大竹县盛洁城乡供排水有限公司:

你单位报来的《大竹县村镇全域供水建设项目(九龙水厂及取供水工程)环境影响报告表》以下简称《报告表》已收悉,经审查,现批复如下:

一、原则同意专家组评审意见。项目位于四川省达州市大竹县观音、石桥铺、永胜、安吉等4个乡镇。本项目工程总投资11020.27万元,其中环保投资150万元。建设内容:本项目以九龙水库为水源保障,在九龙水库大坝外新建九龙水厂1座,设计供水能力1.2万 m^3/d ,铺设取水管网3.626km,铺设输供水管网51924.34m,管网改造5.81km,供水范围覆盖观音、石桥铺、永胜、安吉等4个乡镇10.36万村镇人口;在杨柳、罗成各设1座调节池。根据《产业结构调整指导目录》的分析,项目符合国家产业政策。在落实“报告表”提出的各项环境保护措施后,污染物可实现达标排放,

无较大环境制约因素。从环境角度同意你单位按照《报告表》所列性质、规模、地点、采用的工艺、环境保护措施和下述要求进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作

(一) 该项目建设必须按照《建设项目环境保护管理条例》的规定,严格执行“三同时”制度(主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用)。

(二) **废水:** 施工废水沉淀后回用,不得外排;生产废水循环使用,禁止废水、废渣外排;生活污水经化粪池处理后定期清掏用作周边农田施肥处理,不得外排。**废气:** 施工期严格执行“六必须、六不准、六个 100%”,落实降尘措施;运营期食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放;柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理,处理后经抽排风系统抽至排风口处排放。**噪声:** 通过采用低噪声设备、加强施工管理等措施加以控制,实现达标排放。**固体废物:** 泥饼定期外售给砖厂资源利用;所产生的其它一般固体废物、生活垃圾和危险废物,严格按相关法律法规规定管理并合理处置。

(三) 项目建设应注意解决好其他环保问题,严格按照《报告表》的要求和评审组评审意见落实。

(四) 加强项目环境管理,提高工作人员的环境保护意识。切实落实各项污染防治措施,确保各类污染物达标排放。


三、项目竣工后,你单位必须按规定程序进行环境保护验收。

否则，将按相关法律规定予以处罚。

达州市大竹生态环境局

2023年3月28日





抄送：大竹县水务局、成都艺博环美环保科技有限公司

达州市大竹生态环境局办公室

2023 年 3 月 28 日印发
