

附件

大竹县应急管理局 工业企业“双随机、一公开”检查表

机构名称: 达州中博水电有限公司

法定代表人(负责人): 文源

检查项目	检查内容	检查结果	存在问题
安全生产	相关证照是否有效	合格	
	是否编制应急预案,是否按规定进行备案、评审、演练。	合格	
	安全生产制度是否完善,有无操作规程,有无按规定提取相应的安全生产费用。	合格	
	有无按规定开展隐患排查,重点危险场所、设备有无警示标志。		一处配电箱未上锁
从业人员	特种作业是否持证上岗。	合格	
	安全管理人员是否取得相应证照。	合格	
	从业人员是否按规定进行培训,有无为从业人员提供合格的劳动防护用品。	培训合格	除安全带外,未配备其他防护用品
	是否与从业人员签定劳务合同,是否购买工伤保险。	合格	未购买工伤保险
安全设施、特种设备维护保养	是否按规定对安全设施、特种设备进行维护保养,有无维护保养记录。	合格	
	是否定期对特种设备进行检测。	合格	
应急物资管理	是否建立应急物资台账和管理制度。		一个消防沙池未建
	应急物资的保养维护记录。	合格	

检查人员: 周宏伟 张永平
谭永成 王明
代书

检查时间: 2022 年 11 月 2 日